



正本

监测报告

圆方检测（环监-水）2024-0854 号

项目名称：陕西渭河发电有限公司

2024 年度水污染物排放监测（9 月）

委托单位：陕西渭河发电有限公司

被测单位：陕西渭河发电有限公司



西安圆方环境卫生检测技术有限公司

2024 年 09 月 27 日



说 明

- 1、报告封面无 CMA 标志无效；报告封面本公司名称位置，报告骑缝位置和签发人处未加盖检验检测专用章无效。
- 2、报告无编制人、室主任、审核人、签发人签字无效。报告涂改、增删无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告 15 日内向本公司提出，逾期不予受理。微生物检测结果不予复检。
- 4、由委托方送样检测时，检测数据和结果仅对接收的样品负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于宣传活动。
- 7、“——”为报告结束符，编制人、室主任、审核人、签发人签字在结束符之前。

西安圆方环境卫生检测技术有限公司

地 址：西安市高新区五星街办纬二十八路 168 号中交科技城 3 号楼

邮政编码：710114

传 真：029-88824487

客服电话：029-88824487 13609156393

投诉电话：029-81131213 13609156393

投诉微信：



西安圆方环境卫生检测技术有限公司

监测报告

圆方检测（环监-水）2024-0854 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	陕西渭河发电有限公司 2024 年度水污染物排放监测(9 月)		
委托单位	陕西渭河发电有限公司		
被测单位	陕西渭河发电有限公司		
项目地址	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办		
联系人	张选锋	联系电话	13892950309
监测人员	翟李鹏、马昆	分析人员	毛玲玲、安定、杨若飞、程雪 董学敏、王妮旦、张晓婷、邢君
监测日期	2024 年 09 月 19 日	分析日期	2024 年 09 月 20 日~09 月 23 日
样品来源	现场采样	样品类型	废水
样品包装 及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、棕色玻璃瓶：12 件，包装完好。		
监测内容	监测点位：在循环冷却水排水布设 1 个监测点位； 监测项目：pH 值、化学需氧量、总磷，共 3 项； 监测频次：每天监测 4 次，共监测 1 天。		
	监测点位：在污水总排口（DW006）布设 1 个监测点位； 监测项目：pH 值、悬浮物、化学需氧量、总磷、石油类、动植物油类、硫化物、溶解性总固体、氨氮、氟化物、挥发酚，共 11 项； 监测频次：每天监测 4 次，共监测 1 天。		
	监测点位：在脱硫废水（DW002）布设 1 个监测点位； 监测项目：pH 值、悬浮物、硫化物、化学需氧量、砷、铅、汞、镉，共 8 项； 监测频次：每天监测 4 次，共监测 1 天。		
监测依据	HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》		
参考评价 标准	(1) GB 8978-1996《污水综合排放标准》 (2) GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》		
备 注	(1) 本报告数据仅对本次监测及所采集的样品有效； (2) 报告中“—”表示无此项内容； (3) 检测结果后加“L”表示低于该方法检出限值； (4) 本项目监测方案及评价标准由委托方提供。		

1.废水监测

1.1 废水监测分析方法及使用仪器

表 1 废水监测分析方法及使用仪器

序号	监测项目	监测方法	仪器型号及管理编号	检出限
1	pH 值 (无量纲)	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	PHBJ-261L 型便携 pH 计 (YFJC/B 18483)	—

西安圆方环境卫生检测技术有限公司

监 测 报 告

圆方检测（环监-水）2024-0854 号

第 2 页 共 4 页

序号	监测项目	监测方法	仪器型号及管理编号	检出限
2	悬浮物 (mg/L)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	赛多利斯 PRACTUM124-1CN 型电子天平 (YFJC/B 18117) 上海一恒 BPG-9140A 型精密鼓 风干燥箱 (YFJC/B 18379)	—
3	化学需氧量 (mg/L)	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	6B-12S 型 COD 智能消解仪 (YFJC/B 18221/218) 酸式滴定管 50mL (YFJC/BF 0109/0051)	4
4	总磷 (mg/L)	GB/T11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法	UV-1801 型紫外/可见分光光度 计 (YFJC/B 18020)	0.01
5	石油类 (mg/L)	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法	OIL480 红外分光测油仪 (YFJC/B18346)	0.06
6	动植物油类 (mg/L)			0.06
7	硫化物 (mg/L)	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	VIS-723N 型可见光分光光度计 (YFJC/B 18023)	0.01
8	溶解性总固 体 (mg/L)	CJ/T51-2018 (9) 溶解性固体的测定 重量法	赛多利斯 PRACTUM124-1CN 型电子天平 (YFJC/B 18117) BPG-9140A 精密鼓风干燥箱 (YFJC/B18379)	—
9	氨氮 (mg/L)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	VIS-723N 型可见分光光度计 (YFJC/B18023)	0.025
10	氟化物 (mg/L)	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PHS-3C 型雷磁 PH 计 (YFJC/B18421)	0.05
11	挥发酚 (mg/L)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 (直接) 分光光度法	VIS-723N 型可见分光光度计 (YFJC/B18023)	0.01
12	汞 (mg/L)	HJ 694-2014 水质 砷、汞、硒、锑的测定 原子荧光法	AFS-2202E 型原子荧光光度计 (YFJC/B 18009)	0.00004
13	砷 (mg/L)			0.0003

监 测 报 告

圆方检测（环监-水）2024-0854 号

第 3 页 共 4 页

序号	监测项目	监测方法	仪器型号及管理编号	检出限
14	铅（mg/L）	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	ICAP RQ 型电感耦合等离子体 质谱仪（YFJC/B 18027）	0.00009
15	镉（mg/L）			0.00005

1.2 废水监测结果

表 2 废水监测结果（一）

点位及样品编号 结果 序号/项目		循环冷却水排水				日均值	参考 标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次		
		H240223-8 S0101	H240223-8 S0102	H240223-8 S0103	H240223-8 S0104		
样品描述		无色、无味、清澈				—	—
1	pH 值（无量纲）	8.8 (27.8℃)	8.7 (29.7℃)	8.8 (30.6℃)	8.7 (30.1℃)	8.7~8.8	6~9
2	化学需氧量（mg/L）	26	25	24	25	25	500
3	总磷（mg/L）	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	5
结 论	本次监测中，循环冷却水排水 pH 值、化学需氧量监测结果均符合参考标准 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求；总磷监测结果符合参考标准 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 C 级标准限值要求。						

表 3 废水监测结果（二）

点位及样品编号 结果 序号/项目		污水总排口（DW006）				日均值	参考 标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次		
		H240223-8 S0201	H240223-8 S0202	H240223-8 S0203	H240223-8 S0204		
样品描述		无色、无味、清澈				—	—
1	pH 值（无量纲）	8.8 (27.9℃)	8.6 (29.9℃)	8.8 (30.3℃)	8.6 (30.6℃)	8.6~8.8	6~9
2	悬浮物（mg/L）	12	14	10	9	11	400
3	化学需氧量（mg/L）	35	37	41	38	38	500
4	总磷（mg/L）	0.20	0.19	0.21	0.21	0.20	5
5	石油类（mg/L）	0.06L	0.07	0.07	0.08	0.07	15
6	动植物油类（mg/L）	0.21	0.21	0.18	0.19	0.20	100
7	硫化物（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1.0

西安圆方环境卫生检测技术有限公司

监测报告

圆方检测（环监-水）2024-0854 号

第 4 页 共 4 页

结果 序号/项目		点位及样品编号 污水总排口（DW006）				日均值	参考 标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次		
		H240223-8 S0201	H240223-8 S0202	H240223-8 S0203	H240223-8 S0204		
8	溶解性总固体（mg/L）	1.99×10^3	1.86×10^3	1.86×10^3	1.94×10^3	1.91×10^3	2000
9	氨氮（mg/L）	0.364	0.415	0.313	0.390	0.371	45
10	氟化物（mg/L）	2.64	4.54	3.42	4.02	3.66	20
11	挥发酚（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	2.0
结论	本次监测中，污水总排口（DW006）中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、氟化物、挥发酚、硫化物监测结果均符合参考标准 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求；总磷、溶解性总固体、氨氮、石油类监测结果均符合参考标准 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中标准限值要求。						

表 4 废水监测结果（三）

结果 序号/项目		点位及样品编号 脱硫废水（DW002）				日均值	参考 标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次		
		H240223-8 S0301	H240223-8 S0302	H240223-8 S0303	H240223-8 S0304		
样品描述		微黄色、微弱气味、较浑浊				—	—
1	pH 值（无量纲）	7.9 (45.1℃)	7.9 (45.3℃)	8.0 (45.5℃)	8.0 (44.1℃)	7.9~8.0	6~9
2	悬浮物（mg/L）	20	17	22	19	20	400
3	硫化物（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1.0
4	化学需氧量（mg/L）	201	223	207	215	212	500
5	汞（mg/L）	0.00470	0.00486	0.00491	0.00405	0.00463	0.05
6	砷（mg/L）	0.0028	0.0032	0.0031	0.0028	0.0030	0.5
7	铅（mg/L）	0.00031	0.00030	0.00033	0.00034	0.00032	1.0
8	镉（mg/L）	0.0221	0.0213	0.0231	0.0200	0.0216	0.1
结论	本次监测中，脱硫废水（DW002）中汞、砷、铅、镉均符合参考标准 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 1 中标准限值要求；pH 值、悬浮物、化学需氧量、硫化物监测结果均符合该标准中表 4 中三级标准限值要求。						

编制人：张敏

室主任：张敏

审核人：张敏

签发人：张敏

2024 年 9 月 27 日

2024 年 9 月 27 日

2024 年 9 月 27 日



